

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального государственного пожарного надзора

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении здания **гостиницы, общежития, спального корпуса санатория и дома отдыха общего типа, кемпинга, мотеля и пансионата (класс функциональной пожарной опасности Ф1.2)**, подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): _____.
2. Форма проверочного листа утверждена приказом МЧС России от _____ № ____.
3. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится проверка _____.
4. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты _____.
5. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки _____.
6. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок _____.
7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист _____.
8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы ¹
Общие мероприятия			
1.	Соблюдаются ли на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности?	Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ) ² Подпункты «д», «о» пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,	
1.1.	наличию системы обеспечения пожарной безопасности?		
1.2.	противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?		
1.3.	наружному противопожарному водоснабжению?		
1.4.	проездам и подъездам для пожарной техники?		
1.5.	конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности?		
1.6.	обеспечению безопасности людей при возникновении пожара?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы ¹		
1.7.	обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара?	утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» ³ (далее – ППР).			
1.8.	показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности?				
1.9.	защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией?				
1.10.	иным системам противопожарной защиты?				
1.11.	размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития?				
1.12.	соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты?				
1.13.	организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты?				
1.14.	расчетным величинам пожарных рисков?				
2.	Утверждена ли в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности, соответствующая требованиям, установленным разделом XVIII ППР?			Пункты 2, 460-462 ППР	
3.	Проведены ли работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?			Пункт 22 ППР	
4.	Обеспечивается ли требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (в том числе электрическими проводами, кабелями)?				
5.	Соблюдено ли требование о запрете хранения и применения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов:			Подпункт «а» пункта 23 ППР	
5.1.	на чердаках?				
5.2.	в подвалах?				
5.3.	на цокольных этажах?				
5.4.	под свайными пространством зданий?				
6.	Соблюдено ли требование о запрете организации производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов:	Подпункт «б» пункта 23 ППР			
6.1.	на чердаках?				
6.2.	на технических этажах?				
6.3.	в вентиляционных камерах?				
6.4.	в других технических помещениях?				

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы ¹
7.	Соблюдено ли требование о запрете хранения горючих материалов в лифтовых холлах?	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
8.	Соблюдено ли требование о запрете размещения и эксплуатации в лифтовых холлах:		
8.1.	кладовых?		
8.2.	киосков?		
8.3.	ларьков?		
8.4.	других подобных помещений?		
9.	Соблюдено ли требование о запрете хранения вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках?	Подпункт «к» пункта 23 ППР	
10.	Соблюдено ли требование о запрете размещения в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров?	Подпункт «м» пункта 23 ППР	
11.	Обеспечены ли:	Пункт 24 ППР	
11.1.	содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии?		
11.2.	очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания?		
12.	Проведены ли не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний?		
13.	Очищены ли от мусора и посторонних предметов приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания?	Пункт 26 ППР	
14.	Обеспечено ли исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей?	Пункт 37(1) ППР	
15.	Соответствуют ли транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, требованиям пожарной безопасности:	Пункт 40(1) ППР	
15.1.	выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов?		
15.2.	не ограничивает ли их размещение проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре?		
16.	Соблюдено ли требование о запрете прокладки в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым способом?		
17.	Обеспечено ли наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы?	Пункт 43 ППР	
18.	Хранится ли на объекте защиты исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта?	Пункт 61 ППР	
19.	Обеспечено ли исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе:		
19.1.	систем предотвращения пожара?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы ¹
19.2.	систем противопожарной защиты?		
20.	Организовано ли проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки?	Пункт 61 ППП	
21.	Соблюдено ли требование о запрете перевода систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск?	Пункт 62 ППП	
22.	Отсутствуют ли приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств)?		
23.	Находятся ли в исправном состоянии устройства для самозакрывания дверей?		
24.	Обеспечено ли в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведение:	Пункт 63 ППП	
24.1.	регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты?		
24.2.	планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты?		
25.	Обеспечено ли наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты?	Пункт 64 ППП	
26.	Обеспечен ли телефонной связью и ручными электрическими фонарями пожарный пост (диспетчерская)?	Пункт 65 ППП	
27.	Обеспечено ли наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны?	Пункт 20 ППП	
28.	Обеспечено ли на объектах защиты, в которых может одновременно находиться 50 и более человек, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек наличие планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения?	Пункт 7 ППП	
29.	Назначил ли руководитель организации лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте?	Пункт 4 ППП	
30.	Обеспечено ли наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях?	Пункт 6 ППП	
31.	Обеспечил ли руководитель организации наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре?	Пункт 12 ППП	
32.	Обеспечил ли руководитель организации проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты?		
33.	Обеспечил ли руководитель организации с ночным пребыванием людей наличие на объекте:	Пункт 9 ППП	
	- инструкции о действиях обслуживающего персонала на случай пожара?		
	- телефонной связи?		
	- электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного)?		
	- средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1-го средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного?		
34.	Обеспечил ли руководитель организации с ночным пребыванием людей ежедневную передачу в	Пункт 10 ППП	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы ¹
	подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект защиты, информации о количестве людей, находящихся на объекте защиты (в том числе в ночное время)?		
35.	Соблюдено ли на объекте требование о запрете изменения (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) предусмотренного проектной документацией класса функциональной пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных отсеков и частей зданий, сооружений - помещений или групп помещений, функционально связанных между собой)?	Подпункт «о» пункта 23 ППР	
36.	Соблюдается ли запрет на уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?	Подпункт «з» пункта 23 ППР	
37.	Соблюдается ли запрет на одновременное пребывание более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом?	Пункт 25 ППР	
38.	Соблюдается ли запрет на одновременное пребывание более 50 человек в помещениях зданий IV и V степени огнестойкости, расположенных выше 1-го этажа?		
39.	Обеспечена ли исправность клапанов мусоропроводов и бельепроводов, которые должны находиться в закрытом положении и иметь уплотнение в притворе?	Пункт 53 ППР	
40.	Соблюдены ли проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений?	Пункт 61 ППР	
41.	Организовал ли руководитель организации с ночным пребыванием людей круглосуточное дежурство обслуживающего персонала?	Пункт 8 ППР	
42.	<p>Обеспечил ли руководитель организации при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дисотеки, торжества, представления и др.):</p> <p>- осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности?</p> <p>- дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях?</p>	Пункт 30 ППР	
43.	<p>Соблюдается ли запрет на использование при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в зданиях IV и V степеней огнестойкости помещений выше 2-го этажа?</p> <p>Соблюдается ли требование о применении на мероприятиях с массовым пребыванием людей электрических гирлянд и иллюминации, имеющих соответствующий сертификат соответствия?</p> <p>Соблюдаются ли требования по установке новогодней елки, согласно которым елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения, при этом ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков?</p>	Пункт 31 ППР	
44.	Соблюдается ли запрет при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещении (50	Пункт 32 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы ¹
	<p>человек и более) на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий", дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54 и свечей? - проведение перед началом или во время представлений огневых, покрасочных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ? - уменьшение ширины проходов между рядами и установку в проходах дополнительных кресел, стульев и др.? - полное выключение света в помещении во время спектаклей или представлений? - нарушение установленных норм заполнения помещений людьми? 		
45.	Обеспечено ли ознакомление (под подпись) граждан, прибывающих в гостиницы, мотели, общежития и другие здания, приспособленные для временного пребывания людей, с правилами пожарной безопасности?	Пункт 89 ППП	
46.	Вывешены ли планы эвакуации на случай пожара в номерах гостиниц, кемпингов, moteлей и общежитий?	Пункт 89 ППП	
47.	При наличии на объекте защиты иностранных граждан предусмотрены ли речевые сообщения в системах оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, а также памятки о мерах пожарной безопасности на русском и английском языках?	Пункт 89 ППП	
48.	Соблюдается ли требование о запрете устраивать в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц производственные и складские помещения для применения и хранения взрывоопасных, пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, изменять их функциональное назначение?	Пункт 90 ППП	
Обучение мерам пожарной безопасности			
49.	Организовано ли обучение мерам пожарной безопасности работников организаций, в том числе:	Пункт 3 ППП, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»	
49.1	прошли ли все работники вводный, первичный противопожарный инструктаж при устройстве на работу?		
49.2.	прошли ли все работники повторный противопожарный инструктаж?		
49.3.	прошли ли руководитель и ответственные за пожарную безопасность лица обучение по программам пожарно-технического минимума?		
50.	Согласованы ли в установленном порядке специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности?	Пункт 3 ППП, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645	
51.	Определены ли порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума?		
Обозначение мест для курения			

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы ¹
52.	Обозначены ли места, специально отведенные для курения табака, знаками «Место для курения»?	Пункт 14 ППП	
53.	Обеспечено ли размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено»:		
53.1	на лестничных клетках?		
53.2	на цокольных этажах?		
53.3	в подвальных и чердачных помещениях?		
Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение			
54.	Обеспечено ли здание требуемым количеством первичных средств пожаротушения?	Пункты 70, 468, 474, приложения № 1 и № 2 ППП	
55.	Обеспечены ли исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункты 55, 59 ППП	
56.	Организовано ли не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов?		
57.	Обеспечено ли исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППП	
58.	Утеплены ли и очищены ли от снега и льда в зимнее время пожарные гидранты (резервуары)?		
59.	Обеспечена ли доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года?		
60.	Обозначено ли направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения?		
61.	Соблюдено ли требование о запрете установки автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов?		Пункт 56 ППП
62.	Обеспечена ли укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами?	Пункт 57 ППП	
63.	Присоединен ли пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу?		
64.	Соблюдено ли требование о размещении пожарного рукава в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах?		
65.	Организована ли перекачка пожарных рукавов не реже 1 раза в год?		
66.	Обеспечены ли пожарные шкафы элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении?		
67.	Обеспечено ли открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов?		
68.	Обеспечены ли помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов?	Пункт 58 ППП	
69.	Обеспечено ли соблюдение сроков перезарядки огнетушителей и их освидетельствования?	Пункт 70 ППП	
70.	Имеет ли каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, паспорт завода-изготовителя и	Пункт 475 ППП	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы ¹
	порядковый номер?		
71.	Опломбировано ли запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителей одноразовой пломбой?	Пункт 475 ППР	
72.	Нанесены ли на одноразовые пломбы огнетушителей индивидуальные номера пломб?	Пункт 477 ППР	
73.	Нанесена ли дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года на одноразовые пломбы огнетушителей?	Пункт 477 ППР	
74.	Обеспечено ли наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей?	Пункт 478 ППР	
75.	Ведется ли в специальном журнале произвольной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей	Пункт 478 ППР	
76.	Хранятся ли огнетушители с зарядом на водной основе в отапливаемых помещениях в зимнее время (при температуре ниже + 1 °С)?	Пункт 479 ППР	
77.	Выполнено ли требование о размещении огнетушителей в коридорах, проходах так, чтобы не препятствовать безопасной эвакуации людей?	Пункт 480 ППР	
78.	Выполнено ли требование о расположении огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра?	Пункт 480 ППР	
79.	Оборудованы ли пожарными щитами здания, не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункт 481 ППР	
80.	Соответствует ли количество пожарных щитов, их тип и комплектация немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем действующим требованиям?	Пункты 482-485 ППР Приложения №5 и №6 ППР	
81.	Соблюдается ли запрет на использование запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, для хозяйственных и (или) производственных целей?	Пункт 60 ППР	
82.	Приспособлены ли водонапорные башни для забора воды пожарной техникой в любое время года?	Пункт 60(1) ППР	
83.	Предусмотрены ли автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни?	Пункт 60(1) ППР	
Система вентиляции			
84.	Обеспечено ли закрытие дверей вентиляционных камер?	Подпункт «а» пункта 48 ППР	
85.	Открыты ли эксплуатируемые вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «б» пункта 48 ППР	
86.	Соблюдено ли требование о запрете подключения газовых отопительных приборов к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «в» пункта 48 ППР	
87.	Определил ли руководитель организации порядок и сроки проведения работ по очистке пожаровзрывобезопасными способами вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год)?	Пункт 50 ППР	
88.	Проведена ли проверка:	Пункт 49 ППР	
88.1.	огнезадерживающих устройств в воздуховодах?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы ¹
88.2.	устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации?		
88.3.	автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре?		
Эвакуационные пути и выходы			
89.	Соответствуют ли требованиям пожарной безопасности эвакуационные пути, эвакуационные и аварийные выходы:	Подпункт «а» пункта 36 ППР	
89.1.	отсутствуют ли на путях эвакуации пороги?		
89.2.	отсутствуют ли на путях эвакуации раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии?		
89.3.	отсутствуют ли на путях эвакуации вращающиеся двери и турникеты?		
89.4.	отсутствуют ли на путях эвакуации другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей?		
90.	Соблюдено ли требование о запрете размещения мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты:	Подпункт «ж» пункта 23 ППР	
90.1.	на подходах к первичным средствам пожаротушения?		
90.2.	у дверей эвакуационных выходов?		
90.3.	при выходах на наружные эвакуационные лестницы?		
91.	Соблюдено ли требование о запрете размещения кладовых и других подсобных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах?	Подпункт «к» пункта 23 ППР	
92.	Обеспечена ли возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа?	Пункт 35 ППР	
93.	Соблюдено ли требование о запрете размещения (установки) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов:	Подпункт «б» пункта 36 ППР	
93.1.	в проходах?		
93.2.	в коридорах?		
93.3.	в тамбурах?		
93.4.	на галереях?		
93.5.	в лифтовых холлах?		
93.6.	на лестничных площадках и маршах лестниц?		
93.7.	в дверных проемах?		
93.8.	в эвакуационных люках?		
94.	Соблюдено ли требование о запрете блокирования дверей эвакуационных выходов?		
95.	Соблюдено ли требование о запрете обустройства в тамбурах выходов:	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
	сушилок?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы ¹
	вешалок для одежды?		
	гардеробов?		
96.	Соблюдено ли требование о запрете хранения (в том числе временного) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах?		
97.	Соблюдено ли требование о запрете фиксации самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)?	Подпункт «г» пункта 36 ППР	
98.	Соблюдено ли требование о запрете:		
	изменения направления открывания дверей?	Подпункт «ж» пункта 36 ППР	
	закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках?	Подпункт «д» пункта 36 ППР	
	заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг?	Подпункт «е» пункта 36 ППР	
99.	Обеспечено ли наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования?	Пункт 37 ППР	
100.	Соблюдено ли требование о работе эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическом включении при отключении рабочего освещения?	Пункт 43 ППР	
101.	Имеются ли на объекте предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации?	Подпункт «д» пункта 23 ППР	
102.	Соблюдено ли требование о запрете остекления балконов, лоджий и галерей, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам?	Подпункт «и» пункта 23 ППР	
103.	Соблюдено ли требование о надежном креплении к полу ковров, ковровых дорожек и других покрытий полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации?	Пункт 39 ППР	
Электротехническая продукция			
104.	Соблюдено ли требование о запрете размещения воздушных линии электропередач над горючими кровлями, навесами?	Пункт 41 ППР	
105.	Соблюдено ли требование о запрете эксплуатации электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции?	Подпункт «а» пункта 42 ППР	
106.	Соблюдено ли требование о запрете использования розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями?	Подпункт «б» пункта 42 ППР	
107.	Соблюдено ли требование о запрете:	Подпункт «в» пункта 42 ППР	
108.	обертывания электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами?		
109.	эксплуатации светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника?		
110.	Соблюдено ли требование о запрете размещения (складирования) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов:	Подпункт «ж» пункта 42 ППР	
111.	в электрощитовых (около электрощитов)?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы ¹
112.	около электродвигателей и пусковой аппаратуры?		
113.	Соблюдено ли требование о запрете использования электроутогов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией?	Подпункт «г» пункта 42 ППР	
114.	Соблюдено ли требование о запрете применения нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов?	Подпункт «д» пункта 42 ППР	
115.	Соблюдено ли требование о запрете использования несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей?		
116.	Соблюдено ли требование о запрете оставления без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы?	Подпункт «е» пункта 42 ППР	
117.	Соблюдено ли требование о запрете использования при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенной по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов?	Подпункт «з» пункта 42 ППР	
118.	Соблюдено ли требование о запрете оставления по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации?	Пункт 40 ППР	
Огнезащитная обработка			
119.	Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты:	Пункт 21 ППР	
	строительных конструкций?		
	инженерного оборудования зданий и сооружений?		
120.	Проводится ли не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), и составлен ли акт (протокол) проверки ее состояния?		
121.	Проводится ли по окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений?		
Территория объекта			
122.	Соблюдено ли требование о запрете размещения на территории, прилегающей к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами?	Пункт 18 ППР	
123.	Обеспечено ли исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию и пожарным гидрантам?	Пункт 75 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы ¹
124.	Соблюдено ли требование о запрете использования для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники?		
125.	Соблюдено ли требование о запрете использования противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для:	Пункт 74 ППП	
	складирования материалов, оборудования и тары?		
	стоянки транспорта?		
	строительства (установки) зданий и сооружений?		
	разведения костров и сжигания отходов и тары?		
126.	Соблюдено ли требование по расположению временных строений на расстоянии не менее 15 метров от зданий и сооружений или около противопожарных стен?		
127.	Обеспечена ли очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности?	Пункт 77 ППП	
128.	Предусмотрено ли создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенными в районах с торфяными почвами?	Пункт 78 ППП	
129.	Соблюдено ли требование о запрете использования территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов?	Пункт 79 ППП	
130.	Соблюдены ли требования по безопасному выжиганию сухой травянистой растительности на территории объекта?	Пункты 72(1), 72(2) ППП	
131.	Соблюдается ли требование о запрете запуска неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня?	Пункт 77 ППП	
132.	Соблюдено ли требование о запрете сжигания отходов и тары в местах, расположенных на расстоянии менее 50 метров от объектов?	Пункт 77 ППП	
Система отопления			
133.	Соблюдено ли требование о запрете эксплуатации неисправных печей и других отопительных приборов?	Пункт 81 ППП	
134.	Обеспечены ли эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций?		
135.	Обеспечены ли эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра?		
136.	Соблюдено ли требование об отсутствии у эксплуатируемых печей и других отопительных приборов прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы ¹
137.	Соблюдено ли требование об очистке дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проведенное с периодичностью: 1 раза в 3 месяца - для отопительных печей? 1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия? 1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки?	Пункт 82 ППР	
138.	Прошли ли специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установки?	Подпункт «а» пункта 83 ППР	
139.	Соблюдено ли требование о запрете эксплуатации теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилей около топки и около емкости с топливом?	Подпункт «в» пункта 83 ППР	
140.	Соблюдено ли требование о запрете подачи топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок?	Подпункт «г» пункта 83 ППР	
141.	Соблюдено ли требование о запрете разжигания котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки?	Подпункт «д» пункта 83 ППР	
142.	Соблюдено ли требование о запрете эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования?	Подпункт «е» пункта 83 ППР	
143.	Соблюдено ли требование о запрете эксплуатации котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовые трубы которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи?	Подпункт «з» пункта 83 ППР	
144.	Соблюдено ли требование о запрете использования угля, кокса и газа при топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива?	Подпункт «г» пункта 84 ППР	
145.	Соблюдено ли требование о запрете использования вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления?	Подпункт «е» пункта 84 ППР	
146.	Соблюдены ли требования пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей при установке в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления?	Пункт 86 ППР	
147.	Соблюдено ли требование о проведении перед началом отопительного сезона проверки и ремонта печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем?	Пункт 81 ППР	
148.	Обеспечено ли расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации?	Пункт 87 ППР	
149.	Соблюдено ли требование о запрете использования неисправных газовых приборов?	Пункт 46 ППР	
150.	Соблюдено ли требование о прекращении топки печей на объектах защиты с круглосуточным пребыванием людей за 2 часа до отхода людей ко сну?	Пункт 85 ППР	
151.	Соблюдено ли требование, согласно которому зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место?		
152.	Выполнена ли побелка дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы?	Пункт 88 ППР	

Источники открытого пламени

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы ¹
153.	Соблюдено ли требование о запрете отогревания замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня?	Подпункт «з» пункта 23 ППР	
154.	Соблюдено ли требование об установке (размещении) мебели и других горючих предметов и материалов на расстоянии 0,2 и более метров от бытовых газовых приборов по горизонтали и 0,7 и более метров - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)?	Пункт 46 ППР	
155.	Соблюдено ли требование о запрете эксплуатации керосиновых фонарей и настольных керосиновых ламп для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием?	Пункт 47 ППР	
156.	Соблюдены ли требования к расстоянию от колпака над керосиновой лампой или крышки керосинового фонаря до горючих и трудногорючих конструкций перекрытия (потолка) - не менее 70 сантиметров, а до стен из горючих и трудногорючих материалов - не менее 20 сантиметров?	Пункт 47 ППР	
157.	Имеют ли настенные керосиновые лампы (фонари) предусмотренные конструкцией отражатели и надежное крепление к стене?	Пункт 47 ППР	

¹Указывается: «да», «нет» либо «н/р» - в случае, если требование на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) не распространяется.

²Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, № 30, ст. 3579; 16.07.2012, № 29, ст. 3997; 08.07.2013, № 27, ст. 3477; 30.06.2014, № 26, ст. 3366; 20.07.2015, № 29, ст. 4360; 04.07.2016, № 27, ст. 4234; 31.07.2017, № 31, ст. 4793.

³Собрание законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, N 19, ст. 2415; 03.03.2014, № 9, ст. 906; 30.06.2014, № 26, ст. 3577; 16.03.2015, № 11, ст. 1607; 16.11.2015, № 46, ст. 6397; 11.04.2016, № 15, ст. 2105; 29.08.2016, № 35, ст. 5327; 27.03.2017, № 13, ст. 1941.

(инициалы, фамилия, должность
представителя проверяемого субъекта)

(подпись)

(дата) 20__ г.

(инициалы, фамилия, должность
должностного лица, проводящего
плановую проверку и заполняющего
проверочный лист)

(подпись)

(дата) 20__ г.